



DODATEČNÉ INFORMACE č. 1

Pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem

„Obnova tzv. zahradního domu v zámeckém parku v Jilemnici“ – část VZ „A“

Zadanou výzvou ze dne 11. 9. 2017 a zveřejněnou na webu města Jilemnice na adrese:

<http://www.mestojilemnice.cz/cz/verejne-zakazky/obnova-tzv-zahradniho-domu-v-zameckem-parku-v-jilemnici-118.html>

Při kontrole zadávacích dokladů výše uvedené veřejné zakázky bylo zjištěno, že v projektové dokumentaci (Příloha č.6 – PD, výkresy v pdf.), respektive její části: D1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB, SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA, chybí nerezové podpěrky držící vodič AlMgSi f 8 mm.

Výkaz výměr (Příloha č.4a – výkaz výměr A) – dílčí výkaz výměr označený: ELEKTRO_PŘÍLOHA_2_ETAPA a příslušná část výše uvedené technické zprávy byly proto doplněny o příslušné položky.

Ve výkazu výměr jsou přidány nerezové podpěrky držící vodič AlMgSi f 8 mm.

Ve výše uvedené technické zprávě jsou přidána na str. 7 pouze slova "na nerez podpěrách".

Opravený text v opravené technické zprávě označené: „TZ Jilemnice-změna_oprava_20_9_2017“ zní:

"Zahradní domek bude chráněn novou hřebenovou hromosvodovou soustavou provedenou pomocí vodiče AlMgSi Ø 8 mm uloženým na nerez podpěrách s jímači osazenými na komínech"

Pro zpracování nabídkové ceny použijte nový (opravený) výkaz výměr pro elektrotechniku: **ELEKTRO_PŘÍLOHA_2_ETAPA_oprava_20_9_2017_zm**

Původní výkaz výměr pro elektrotechniku: ELEKTRO_PŘÍLOHA_2_ETAPA je **neplatný**.

Toto upřesnění zadávacích podmínek není důvodem k prodloužení lhůty pro podání nabídek.