



Přesný dotaz uchazeče:

mám dotaz týkající se zakázky **Snížení energetické náročnosti budovy školy malé Gymnázium č.p.101, Jilemnice.**

Ve výkazu výměr je uvedena položka č.22 s názvem „Deska z extrudovaného polystyrenu (šedý) XPS SF 240mm“. Co je myšleno názvem šedý a označením SF? Chci upozornit na fakt, že v požadované tloušťce se XPS nevyrábí, pokud trváte na zachování tl. je třeba slepit dvě desky dohromady.

