



Ve Vysokém Mýtě, dne 26.3.2013

**Věc:** Poskytnutí dodatečných informací č. 4 k veřejné zakázce na stavební práce s názvem: **Snížení energetické náročnosti budovy školy malé Gymnázium Komenského č.p. 101, Jilemnice**, číslo projektu: CZ.1.02/3.2.00/12.14313

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Předběžné oznámení v souladu s § 86 zákona bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 18.1.2013 pod evidenčním číslem zakázky: 343345 a Oznámení o zakázce bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 26.2.2013 pod evidenčním číslem veřejné zakázky: 343345

Město Jilemnice  
Masarykovo náměstí 82  
514 01 Jilemnice  
IČ: 00275808

Zastoupeno: Mgr. Vladimírem Richterem – starostou města

Profil zadavatele: <http://sluzby.e-zakazky.cz/ProfilZadavatele/DetailZadavatele.aspx?IDZ=166a9288-1063-4f71-9ef6-84882e8b8ae2>

#### **Dodatečná informace č. 4 k zadávací dokumentaci v souladu s § 49 zákona**

Dobrý den,

na základě písemné žádosti uchazeče o dodatečné informace k zadávací dokumentaci na výše uvedenou veřejnou zakázku na stavební práce si dovoluji tento dotaz zodpovědět.

**Pověřená osoba zadavatele byl doručen dotaz (e-mailový dotaz ze dne 22.3.2013).**

#### **1. Přesný dotaz uchazeče:**

mám dotaz týkající se zakázky **Snížení energetické náročnosti budovy školy malé Gymnázium č.p.101, Jilemnice.**

Ve výkazu výměr je uvedena položka č.22 s názvem „Deska z extrudovaného polystyrenu (šedý) XPS SF 240mm“. Co je myšleno názvem šedý a označením SF? Chci upozornit na fakt, že v požadované tloušťce se XPS nevyrábí, pokud trváte na zachování tl. je třeba slepit dvě desky dohromady.

#### **Odpověď č. 1:**

Jedná se o "Izolační desky EPS s grafitovým izolantem se zvýšeným izolačním účinkem". Desky obsahují nanočástice grafitu, který odráží teplo zpět k jeho zdroji a tak zvyšují izolační účinek. Jsou určeny zejména pro vnější tepelně izolační systémy ETICS. Někteří výrobci je označují Grey = šedý.

Ano, předpokládá se slepení dvou desek dohromady.

spol. s r.o.  
Vladislavova 29/1,  
566 01 VYSOKÉ MÝTO  
Fax: 465 424 71  
Tel.: 465 424 70, 465 423 70, 465 424 72

Ing. Pavel Král – osoba pověřená  
výkonem zadavatelských činností