



1. Přesný dotaz uchazeče:

Dobrý den,

rádi bychom Vás požádali o vysvětlení níže uvedených nejasností:

V dokumentaci na sanaci jsme objevili nesrovnalosti v množství sanovaných konstrukcí pomocí beztlakové injektáže. Dle půdorysu se jedná o cca 22,5 m² zdiva tl. 910 mm, ale dle pohledů se jedná, krom již uvedeného, rovněž o injektáž všech historických fasád. Žádáme o jednoznačné vymezení množství sanovaných konstrukcí. Výkres půdorysu sanovaných konstrukcí neodpovídá výkresům pohledů, ve kterých jsou naznačeny sanované konstrukce.

2. Přesný dotaz uchazeče:

Ve výkazu výměr je pod položkou č. 11 uvedena *Dodatečná izolace zdiva tl. 600 mm beztlakovou injektáží* v množství 149,6 m. Žádáme o kontrolu této položky, protože se na objektu injektují stěny tl. 910 mm, nikoliv 600 mm, a dále žádáme o vysvětlení výpočtu množství, kdy je v položce uvedeno $22 \times 8 \times 0,425 \times 2 = 149,6$ m.

Pozn. Dle cenové soustavy URS se množství měrných jednotek určuje v m délky izolovaného zdiva.

3. Přesný dotaz uchazeče:

Dobrý den,

rádi bychom Vás požádali o vysvětlení níže uvedených nejasností:

Prosím o upřesnění způsobu předložení či seznamu dokumentů k základním tepelně technickým parametrům otvorů, které by měly být doloženy do nabídky dle ZD bod. 9.3 „Technická specifikace otvorových prvků“ či údajů uvedených v technické zprávě.

