



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



OPERAČNÍ PROGRAM
LIDSKÉ ZDROJE
A ZAMĚSTNANOST

PODPORUJEME
VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem

„Výběrové řízení na modernizaci prostor pro OSPOD, Jilemnice“

Zadanou výzvou ze dne 26. 4. 2014 a zveřejněnou na webu města Jilemnice na adrese:

<http://www.mestojilemnice.cz/cz/verejne-zakazky/vyberove-rizeni-na-modernizaci-prostor-pro-ospod-jilemnice-49.html>

Na základě dotazu uchazeče poskytuje zadavatel MĚSTO JILEMNICE tyto doplňující informace:

Dobrý den, mám dotazy týkající se modernizace OSPOD.

1/ SDK příčky mají v projektu tloušťku 100 mm, izolace 50 mm, výkaz výměr je na příčky 125 mm a izolace 80 mm – co platí?

2/ Malba bílá nebo barevná?

3/ Dvevní křídla dýha nebo lamina?

4/ Typ svítidel určen?

5/ Podlahová krytina zátěž 41 – dle podlahové firmy nevhodná, doporučuje zátěž 43 (dražší), ale vydrží - námět

DOTAZ č. 1 – Stěžejní pro ocenění je údaj uvedený ve výkaze výměr, celková tloušťka SDK příčky je 100 mm (viz výkres nový stav konstrukce). Dle technické zprávy, bod 5.1 Bourané a nové konstrukce – Nové konstrukce „Nové příčky budou tvořeny SDK konstrukcí složenou z jednoduchého záklopu deskami RB 12,5 mm, profily UW a CW 75, tepelné izolace z minerální plsti o tl. 80 mm“ – zde byl chybný údaj tl. 50 mm.

DOTAZ č. 2 – Výmalba místností bude barevná – světle pastelová, konkrétní barvy budou upřesněny.

DOTAZ č. 3 – Dvevní křídla jsou požadovány ve variantě lamino.

DOTAZ č. 4 – Požadována jsou svítidla pro rastrové podhledy, rozměru cca 60 x 60 cm, 4 trubicové provedení, zářivkové trubice F18W/830 – opatřené krycí mřížkou.

DOTAZ č. 5 – Zadavatel zohlednil doporučení a nově požaduje podlahovou krytinu z PVC pro zátěž 43.

Tato upřesnění zadávacích podmínek nejsou důvodem k prodloužení lhůty pro podání nabídek.

V Jilemnici dne 2. 4. 2014

Projekt „Standardizace OSPOD v Jilemnici“
Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/C2.00061
(doba trvání projektu: 1.2.2014 – 30.6.2015)

Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR