

Dodatečné informace č. 1 k zadávací dokumentaci

název veřejné zakázky:	Výběr zhotovitele zakázky „Zlepšení tepelně technických vlastností objektu - Bytový dům č.p. 482 a 483, ul. Jaroslava Havlíčka, Jilemnice“
druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení

Identifikační údaje zadavatele

název: **Město Jilemnice**
sídlo: Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice
IČ, DIČ: 002 75 808, CZ00275808
osoba oprávněná jednat: Mgr. Vladimír Richter, starosta
tel., fax: +420 481 565 111, +420 481 565 222
e-mail: posta@mesto.jilemnice.cz; epodatelna@mesto.jilemnice.cz
sekce veřejných zakázek města Jilemnice
<http://www.mestojilemnice.cz/cz/verejne-zakazky/>
profil zadavatele <http://sluzby.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/166a9288-1063-4f71-9ef6-84882e8b8ae2>

Ve výše specifikovaném zadávacím řízení byla podána následující **žádost o poskytnutí dodatečných informací**:

Žádost č. 1:

Jakým způsobem má být doloženo splnění požadavků vyhlášky č. 268/2009 Sb. ve znění vyhlášky 20/2012 Sb., §11 a §26 na výměnu vzduchu?

Žádáme tímto o dodatečné informace, podle výše uvedených dotazů a jejich uveřejnění podle zákona. Tímto bude zajištěna větší transparentnost této veřejné soutěže s vyloučením diskriminace uchazečů.

Dodatečná informace č. 1:

Realizací navržených stavebních úprav, zejména výměnou výplní otvorů, dojde k utěsnění obálky budovy a k zásadnímu omezení výměny vzduchu v obytných místnostech. Vyhláška č. 268/2009 Sb. ve znění vyhlášky 20/2012 Sb., §11 a §26 řeší potřebu výměny vzduchu v obytných prostorech a při realizaci je třeba splnit podmínky dané touto vyhláškou a zajistit požadovanou výměnu.

Uchazeči předloží do svých nabídek výpočty dokazující zajištění splnění požadavků daných vyhláškou pro následující referenční obytné místnosti (RM), obsazené dvěma osobami:

RM 1.03 okno O1 (1 650 x 1 350)

RM 1.06 okno O4 (1 000 x 500)

RM 1.08 okno O2 (2 200 x 1 350)

RM 1.13 okno O3 (1 100 x 1 550)

RM 1.20 okno O2 (2 200 x 1 350)

Uvažuje-li uchazeč zajištění přirozené výměny vzduchu výplněmi otvorů, musí být navržena opatření realizována tak, aby podstatnou měrou nezhoršovala tepelně-technické a zvukově izolační parametry výplní otvorů.

V případě užití ventilačních klapek musí být tyto umístěny mimo funkční spáru výplně; v případě rámových a křídlových profilů pak nesmí zhoršit tepelně-technické a statické vlastnosti výplní otvorů.

Poskytnutí dodatečných informací je takového charakteru, že není třeba prodlužovat termín pro podání nabídek.

Za použití podkladů projektanta sestavil

v Trutnově, dne 30. 6. 2014



Ing. Ludvík Blažek,

administrátor zadávacího řízení na základě plné moci