



## DODATEČNÉ INFORMACE č. 1

Pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem

„Výměna střešní krytiny na objektu J. Havlíčka č.p. 328, Jilemnice“

Zadanou výzvou ze dne 11. 03. 2016 a zveřejněnou na webu města Jilemnice na adrese:

<http://www.mestojilemnice.cz/cz/verejne-zakazky/vymena-stresni-krytiny-na-objektu-j-havlicka-c-p-328-jilemnice-86.html>

Na základě dotazů uchazečů poskytuje zadavatel MĚSTO JILEMNICE tyto doplňující informace:

DOTAZ č. 1:

*Dobrý den, pro tvorbu cenové nabídky prosím o vyjasnění vašeho požadavku na použitý materiál krytiny a doplňků + vyjasnění rozporů v dokumentaci:*

- *V technické zprávě čl. 2.3 se hovoří o klem. prvcích z Cu plechu ???typové skladby PD popisují Lindab*
- *Řez A2 popisuje poplastovaný plech (Lindab) a žlaby + svody Cu ???*
- *Výkaz výměr jednoznačně určuje v popisu Lindab ??? jak u krytiny, tak u žlabů a svodů.*

*Jaký je tedy váš skutečný požadavek ???*

DOTAZ č. 2:

*Dobrý den, prosíme o zodpovězení následujících dotazů – VZ MALÉHO ROZSAHU „Výměna střešní krytiny na objektu J. Havlíčka č.p. 328, Jilemnice:*

- *Ve výkazu výměr se odkazuje na půdorys střechy A1 (ve výkresu upřesňující informace nejsou – položky díl 764 a 7665).*
- *Položka 764352800R00 – demontáž žlabů rš. 250 mm – dle výkresu původního stavu jsou žlaby Cu 330 mm ... prosíme upřesnit. Dle dokumentace budou staré žlaby odvezeny do sběru a dány Lindab. Myslíme, že je škoda dát je do sběru, daly by se použít (případně dát nové opláštěné háky a použít původní žlaby).*
- *Položka 764454802R00 – demontáž odpadních rour ... 120 m ... z fotek stavby odhadujeme zhruba 8 ks, á 8 m ... tzn. cca 64 m.*
- *Položka 764904999 – upřesnit kolik sněhových zachytávačů a jaký druh. Dále prosíme o upřesnění, zda bude pouze provětrání hřebene nebo zda bude provětráno i nároží.*
- *Položka 765799231R00 – montáž kontralatí – není upřesněna provětrávací mezera – na základě této informace bude použita vhodná střešní lať.*
- *Položka 765799312R09 – montáž folie mikroventilační na bednění – upřesnit druh folie (např. Jutadren nebo DektenMetal – velké rozdíly v cenách). Po konzultaci s technikem z firmy Lindab není tato folie nutná, doporučuje folii kontaktní 135g ... LTF 135. Záleží na investovi, jakou folii zvolí.*
- *Položka 766624042X00 – demontáž a opětovná montáž střešních oken – ve výkresové dokumentaci jsou 3 okna, ve výkazu výměr pouze 2.*
- *Dále prosíme o upřesnění použití materiálu – dle výkazu výměr budou nové žlaby z Lindab; svody, kolena, kotlíky a objímky zůstanou původní z Cu (dle výkresové dokumentace by mělo být vše v Cu, vč. žlabů).*
- *Jaký plech Lindab použít – síla 0,6 mm + barva 40 mikronů nebo síla 0,6 mm + barva 50 mikronů?*
- *Předpokládáme, že v nabídce máme uvést pouze Lindab (existují i levnější výrobci), aby byla nabídka srovnatelná.*



**ODPOVĚĎ:**

Dobrý den, názvy materiálů jsou pouze jako příklad, zejména jako směrný výrobek k určení požadované kvality. Je možné dodat jiný, se shodnými parametry:

- Poplastovaný plech v kvalitě síla 0,6 mm + barva 50 mikronů.
- Žlaby pro demontáž – opravit na rš. 330 mm, chyba výkazu výměr (VV).
- Opravit množství na cca 64 m – fakturováno bude dle skutečnosti.
- Sněhové zachytávače v minimálním počtu dvou řad. Přesný počet a umístění bude proveden z dílenského výpočtu dle použitého systému. Sněhové zachytávače předpokládány dvoutrubkové. Provětrán bude pouze hřeben.
- V projektu uvedena lať 60/40. Navržena s ohledem na nevytápěný a nevětraný prostor podkrovní.
- Pro nabídku uchazeči použití fólií v kvalitě např. výrobku DektenMetal.
- Uchazeči použijí počet oken 3, dle výkresové dokumentace. Bude fakturováno dle skutečnosti.
- Uchazeči nacení dle výkazu výměr (VV). V rámci VV je použito vše systémové od dodavatele střešní krytiny, vč. veškerých navazujících konstrukcí – viz. položka 764904999.

V rámci realizace, po demontáži konstrukcí okapů, oplechování, kotlíků a atd. se rozhodne v průběhu stavby o případném ponechání za účelem úspory finančních prostředků (zdůvodnitelné méněpráce). Bylo uvažováno s kompletní výměnou, za účelem vytvoření max. ceny.

---

**Toto upřesnění zadávacích podmínek není důvodem k prodloužení lhůty pro podání nabídek.  
Otevírání obálek proběhne 30. 03. 2016 od 10:00 hod. na MěÚ Jilemnice, budova A – zasedací místnost.**

V Jilemnici dne 23. 03. 2016