

Veřejná zakázka

„Všesportovní a volnočasový areál Hraběnka“

**Veřejný zadavatel: Město Jilemnice, IČ: 00275808, Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice,
Zástupce zadavatele pověřený výkonem zadavatelských činností: CSSC a.s., IČ: 276 18 498, Příčná 726,
252 19 Rudná, kontaktní adresa: Kongresové centrum Praha, 5. května 65, 140 21 Praha 4**

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 3

Zadavatel veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení dle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, (dále jen „Zákon“) „Všesportovní a volnočasový areál Hraběnka“ a vyhlášené ve věstníku veřejných zakázek pod ev. číslem 517808 tímto v souladu s § 49 zákona sděluje uchazečům dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Zadavatelé byly dne 20.4.2016, 21.4.2016 a 25.4.2016 doručeny žádosti o dodatečné informace k zadávací dokumentaci:

Dotazy uchazeče č. 1:

v souvislosti se zpracováním nabídky na zakázku „VŠESPOROVNÍ A VOLNOČASOVÝ AREÁL HRABĚNKA“ žádáme o doplňující informace:

obslužný objekt C

- Dle PD budou do místnosti C-02 sklad zbraní osazeny trezorové dveře. Můžete prosím upřesnit specifikaci: jaký zámek (trezorový klíč nebo mechanický kombinační zámek nebo elektronický kód), jednostranná nebo oboustranná klika, zamykání zevnitř klíčem, jaká zarubeň příp.další požadavky?

obslužný objekt A

- Ve výkazu výměr jsou sekční vrata osazená v prostoru mezi kontejnery označeny jako dveře vstupní, plastové 2250x2250mm – kus 1 - pol.č.84.
- Protože se jedná o kusy 2, žádáme o opravu výkazu výměr a upřesnění specifikace. Předpokládáme shodné provedení jako u vrat do m.č.A-12 sklad 3 – rolby, skútry.
- Uzamykatelné šatní skříňky pro veřejnost v počtu 20ks – nejsou uvedeny ve výkazu výměr. Mají být součástí nabídky? V případě že ano, prosíme o doplnění do VV a specifikaci.
- Vybavení klubu – není uvedeno ve VV. Pokud má být součástí nabídky, žádáme o dolnění do VV a upřesnění specifikace.

Odpověď zadavatele na dotaz uchazeče:

K obslužnému objektu C:

Znění z projektové dokumentace:

Sklad zbraní:

Sklad zbraní bude vyzděn z materiálů Poroherm tl. 175mm do kontejneru K27 vnitřní velikosti 1750 x 2385mm. Stropní konstrukce bude provedena z desek PZD 270 (2700x300x90mm). PZD deska bude tvořit dveřní překlad. Podlaha bude provedena betonová s keramickou dlažbou a soklíkem. Do skladu zbraní budou provedeny dva větrací otvory 150/150mm – ty budou kryty ocelovou žaluzií. Dveře do skladu zbraní budou provedeny šíře 700mm. Provedení trezorové dveře třídy I.

Charakteristika skladu: Do 20 zbraní (20 tis. ks střeliva): trezorová místnost, stěny, strop, podlaha z bet. panelů, cihel nebo obdobného stavebního materiálu. Vstup trezorové dveře třídy I šíře 700mm. O zabezpečení hovoří §58 zákona č. 119/2002 Sb. v platném znění, odst. (4): prováděcí předpis je NV č. 338/2002 Sb., ve znění NV č. 347/2003 Sb.

§58

Zabezpečení zbraní a střeliva

(1) Nošené nebo přepravované držené zbraně kategorie A, B anebo C nebo střelivo do nich musí být pod neustálou kontrolou držitele zbrojního průkazu nebo držitele zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva, který přepravu realizuje. Nošené nebo přepravované zbraně kategorie D a střelivo do těchto zbraní musí být pod neustálou kontrolou jejich oprávněného držitele.

Veřejná zakázka

„Všesportovní a volnočasový areál Hraběnka“

**Veřejný zadavatel: Město Jilemnice, IČ: 00275808, Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice,
Zástupce zadavatele pověřený výkonem zadavatelských činností: CSSC a.s., IČ: 276 18 498, Příčná 726,
252 19 Rudná, kontaktní adresa: Kongresové centrum Praha, 5. května 65, 140 21 Praha 4**

(2) Držené zbraně kategorie A, B nebo C uschované, uložené nebo uskladněné (dále jen "přechovávané zbraně") v počtu do 10 kusů nebo střelivo v počtu do 10 000 nábojů se zabezpečují uložením do uzamykatelné ocelové schránky nebo uzamykatelné ocelové skříně nebo zvláštního uzamčeného zařízení, pokud tato schránka, skříně nebo toto zařízení splňují technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na přechovávané zbraně kategorie B nebo C v počtu do 2 kusů nebo střelivo v počtu do 500 nábojů, které je však držitel těchto zbraní a střeliva povinen vhodně zabezpečit proti zneužití, ztrátě a odcizení.

(3) Více než 10 přechovávaných zbraní nebo více než 10 000 nábojů se zabezpečuje v a) uzamykatelném skříňovém trezoru, pokud splňuje technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem, nebo

b) uzamčené místnosti nebo samostatném objektu, pokud splňují technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem.

(4) Více než 20 přechovávaných zbraní kategorie A, B nebo C nebo více než 20 000 kusů střeliva se zabezpečuje v uzamčené místnosti, samostatném objektu nebo komorovém trezoru, pokud jsou chráněny elektronickým zabezpečovacím zařízením a pokud splňují technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem.

(5) Přechovávané zbraně nebo střelivo ve výlohách musí být v provozní době zabezpečeny uzamykatelnou otevíratelnou stěnou výloh. Výlohy, skla výloh, vitrín nebo pultů musí splňovat technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem. Mimo provozní dobu se tato zbraň nebo střelivo přechovává podle odstavců 2 až 4.

(6) Přechovávaná zbraň musí být v nenabitém stavu, to znamená, že zbraň není nabita náboji v zásobníku, nábojové schránce, nábojové komoře hlavně nebo v nábojových komorách válce revolveru.

(7) Pokud rozměry zbraně kategorie A neumožňují její přechovávání podle předchozích odstavců, může příslušný útvar policie jejímu držiteli povolit jiný způsob jejího zabezpečení v případě, že bude řádně zabezpečena proti zneužití, ztrátě nebo odcizení. Příslušný útvar policie může dále držiteli zbrojní licence skupiny A povolit jiný způsob zabezpečení přechovávaných zbraní kategorie A, B, C za podmínky, že přechovávané zbraně nebo střelivo budou řádně zabezpečeny proti zneužití, ztrátě nebo odcizení.

(8) Příslušný útvar policie je oprávněn u držitelů zbrojních průkazů provést kontrolu zabezpečení zbraní kategorie A; při této kontrole je oprávněn vstupovat do jejich obydlí.

Zvláštní objekt je vybaven trezorovými dveřmi, které splňují požadavky pro kvalifikaci trezorových dveří a komorových trezorů bezpečnostní třídy I podle České technické normy ČSN EN 1143-1 nebo celoocelovými dveřmi, které splňují požadavky 5. bezpečnostní třídy podle České technické normy ČSN P ENV 1627. Jeho stěny, stropy a podlahy jsou zhotoveny z cihel, betonových panelů nebo obdobného stavebního materiálu. Okna, světlíky, komíny, větráky, šachty a další otvory jsou opatřeny pevně zabudovanými ocelovými mřížemi s pruty o průměru nejméně 10 mm, kdy vzdálenost os prutů činí nejvíce 130 mm. Spoje prutů jsou svařeny nebo snýtovány. Od druhého nadzemního podlaží zvláštního objektu lze místo mříže použít uzavíratelné okno s celoocelovým okenním rámem pevně zabudovaným do stěny budovy se sklem, které je vybaveno bezpečnostní fólií proti průrazu s odolností nejméně 250 J, nebo sklem obdobně odolným proti průrazu a vytlačení z rámu.

Zadavatel pro informaci doplňuje tabulku z ČSN EN 143-1:

Veřejná zakázka

„Všesportovní a volnočasový areál Hraběnka“

**Veřejný zadavatel: Město Jilemnice, IČ: 00275808, Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice,
Zástupce zadavatele pověřený výkonem zadavatelských činností: CSSC a.s., IČ: 276 18 498, Příčná 726,
252 19 Rudná, kontaktní adresa: Kongresové centrum Praha, 5. května 65, 140 21 Praha 4**

ČSN EN 1143-1

Tabulka 3 – Minimální požadavky pro klasifikaci trezorových dveří a komorových trezorů do bezpečnostních tříd

Bezpečnostní třída	Zkouška napadením s využitím nářadí (kapitola 7)	Zámky ^a		Doplnkový požadavek pro označení EX (volitelné) (kapitola 9)	Doplnkový požadavek pro označení CD (volitelné) (kapitola 11)
	Hodnota průlomové odolnosti pro úplný průlom	Počet	Třída podle EN 1300	Hodnota průlomové odolnosti po výbuchu	Hodnota průlomové odolnosti ^c
				RU	RU
0	30	1	A	b	a
I	50	1	A	b	a
II	80	1	A	4	a
III	120	1	B	6	a
IV	180	2	B	9	a
V	270	2	B	14	a
VI	400	2	C	20	a
VII	600	2	C	30	a
VIII	800	2	C	41	10 000
IX	1 050	2	C	53	10 000
X	1 350	2	C	68	10 000
XI	2 000	3	C nebo	100	10 000
		2	D		
XII	3 000	3	C nebo	150	10 000
		2	D		
XIII	4 500	2	D	226	10 000

^a Nepoužívá se pro klasifikaci komorových trezorů bez dveří.
^b Označení EX není přípustné pro bezpečnostní třídy 0 a I.
^c Hodnota průlomové odolnosti pro úplný průlom.
^d Označení CD není přípustné pro bezpečnostní třídy 0 až VIII.

K obslužnému objektu A:

Položka č. 84 (sekční vrata) – bylo upraveno v příloženém výkazu výměr, který nahrazuje původně zasláný výkaz výměr a dle kterého budou zpracovány nabídky. Vrata do prostoru mezi kontejnery budou provedeny sekční, zateplené s elektropohonem. (Strana 7 technické zprávy), dále jsou vrata popsána na výkrese č. 16.

*Vybavení klubu - vybavení klubu je uvedeno na straně 7 a 8 technické zpráva a na výkrese č. 4. Toto vybavení je v PD zahrnuto pouze s ohledem na požadavky dotčených orgánů v rámci stavebního řízení. **Vybavení klubu NEBUDE součástí nabídky.***

Uzamykatelné šatní skříňky pro veřejnost v počtu 20ks – Čtyřdveřová kovová šatní skříňka dělená 1/4 šířka 600, výška 1850, hloubka 500 mm, v horní části každého oddělení je polička a tyč se třemi plastovými posuvnými háčky. Barva korpusu šedá RAL 7035, barva dveří modrá RAL 5012 – celkem 20 míst ve skříňkách, 5 ks této sestavy nebo obdobně. Příklad provedení skříňek:

Veřejná zakázka

„Všesportovní a volnočasový areál Hraběnka“

Veřejný zadavatel: Město Jilemnice, IČ: 00275808, Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice,
Zástupce zadavatele pověřený výkonem zadavatelských činností: CSSC a.s., IČ: 276 18 498, Příčná 726,
252 19 Rudná, kontaktní adresa: Kongresové centrum Praha, 5. května 65, 140 21 Praha 4

Šatní skříň kovová



Čtyřdveřová kovová šatní skříňka dělená 1/4 šířka 600, výška 1850, hloubka 500 mm, v horní části každého oddělení je polička a tyč se třemi plastovými posuvnými háčky. Barva korpusu šedá RAL 7035, barva dveří modrá RAL 5012

Dotazy uchazeče č. 2:

Ve výkazu výměr chybí:

- a/napájecí kabel AYKY 3x240+120 2x po 860 m tj. 1720 m (z ER 2 do HR)hl. přívod měřený
- b/ kabel cyky 2x4 -860m

Pro správné nacenění bychom potřebovali znát přesnější specifikaci výstupů z rozvaděčů. Alespoň maximální požadované příkony. Nejedná se nám o specifikaci výrobce, pouze potřebujeme znát tyto informace.

Odpověď zadavatele na dotaz uchazeče č. 2:

Kabely byly přidány do přiloženého výkazu výměr, který nahrazuje původně zaslaný výkaz výměr a dle kterého budou zpracovány nabídky.

Rozvaděče již byly dostatečně specifikovány v minulě dodatečné informaci, pro jistotu zadavatel znovu zasílá specifikaci rozvaděčů (jedná se o totožný dokument, jaký byl rozeslán spolu s minulou dodatečnou informací.

Dotazy uchazeče č. 3:

1. Venkovního osvětlení – pro možný a správný návrh svítidel (odlišné charakteristiky optiky) jsou nutné „Světelně technické výpočty“, které by měli být součástí PD elektro. Požadujeme předložit : Světelně technické výpočty.
2. Elektro – v PD součástí ZD nejsou podmínky připojení ČEZ. Požadujeme doložit „Smlouvu o zřízení nového odběrného místa“

Odpověď zadavatele na dotazy uchazeče č. 3:

Ad.1.: Projektová dokumentace pro provedení stavby je zpracována v rozsahu přílohy č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 239/2004 Sb., kterou se stanoví podrobný obsah a rozsah zadávací dokumentace stavby. Požadavek, aby projektová dokumentace obsahovala „Světelně technické výpočty“ není, ve výše uvedených právních předpisech, nikde uveden ani požadován. Pro návrh „venkovního osvětlení“ bylo projektantem využito interního výpočtu osvětlení. I na základě tohoto výpočtu (jeden z podkladů) byla zpracována příslušná část projektové dokumentace a to tak, aby plně odpovídala

Veřejná zakázka

„Všesportovní a volnočasový areál Hraběnka“

**Veřejný zadavatel: Město Jilemnice, IČ: 00275808, Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice,
Zástupce zadavatele pověřený výkonem zadavatelských činností: CSSC a.s., IČ: 276 18 498, Příčná 726,
252 19 Rudná, kontaktní adresa: Kongresové centrum Praha, 5. května 65, 140 21 Praha 4**

požadavkům ČSN EN 12193 – Osvětlení sportovišť a ČSN EN 12464-2 (parkoviště). Požadavku, s odkazem na výše uvedené, nelze vyhovět.

Ad.2.: V projektové dokumentaci jsou zapracovány a obsaženy všechny podmínky pro připojení předmětných stavebních objektů k distribuční síti ČEZ uvedených ve “Smlouvě o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN)”. Smlouvu o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN), uzavřenou mezi Městem Jilemnice a obchodní společností ČEZ Distribuce, a.s., nelze, s odkazem na článek VI. bod 7. této smlouvy, poskytnout třetím osobám. Požadavku, s odkazem na výše uvedené, nelze vyhovět.

Zadavatel dále informuje uchazeče, že došlo ke změně sídla osoby pověřené výkonem zadavatelských činností. Nyní je adresa sídla osoby pověřené výkonem zadavatelských činností následující: CSSC a.s., Verdunská 489/22, 160 00 Praha 6. Jakékoli další kontaktní údaje vč. kontaktního místa osoby pověřené výkonem zadavatelských činností a zejm. místa pro podání nabídek zůstávají beze změny.

V Jilemnici dne 26.4.2016



.....
Ing. Jana Čechová, starostka

Přílohy: Kopie žádostí o dodatečné informace
Opravený výkaz výměr dle této dodatečné informace
Specifikace rozvaděčů

Veřejná zakázka

„Všesportovní a volnočasový areál Hraběnka“

**Veřejný zadavatel: Město Jilemnice, IČ: 00275808, Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice,
Zástupce zadavatele pověřený výkonem zadavatelských činností: CSSC a.s., IČ: 276 18 498, Příčná 726,
252 19 Rudná, kontaktní adresa: Kongresové centrum Praha, 5. května 65, 140 21 Praha 4**

Příloha – Kopie žádosti o dodatečné informace č. 3 (e-mail)

Dobrý den,

v souvislosti se zpracováním nabídky na zakázku „**VŠESPORTOVNÍ A VOLNOČASOVÝ AREÁL HRABĚNKA**“ žádáme o doplňující informace:

- - *obslužný objekt C*
- *Dle PD budou do místnosti C-02 sklad zbraní osazeny trezorové dveře. Můžete prosím upřesnit specifikaci: jaký zámek (trezorový klíč nebo mechanický kombinační zámek nebo elektronický kód), jednostranná nebo oboustranná klika, zamykání zevnitř klíčem, jaká zarubeň příp.další požadavky?*
-
- - *obslužný objekt A*
- *1. Ve výkazu výměr jsou sekční vrata osazená v prostoru mezi kontejnery označeny jako dveře vstupní, plastové 2250x2250mm – kus 1 - pol.č.84.*
- *Protože se jedná o kusy 2, žádáme o opravu výkazu výměr a upřesnění specifikace. Předpokládáme shodné provedení jako u vrat do m.č.A-12 sklad 3 – rolby, skútry.*
- *2. Uzamykatelné šatní skříňky pro veřejnost v počtu 20ks – nejsou uvedeny ve výkazu výměr. Mají být součástí nabídky? V případě že ano, prosíme o doplnění do VV a specifikaci.*
- *3. Vybavení klubu – není uvedeno ve VV. Pokud má být součástí nabídky, žádáme o dolnění do VV a upřesnění specifikace.*

Děkuji

Veřejná zakázka

„Všesportovní a volnočasový areál Hraběnka“

**Veřejný zadavatel: Město Jilemnice, IČ: 00275808, Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice,
Zástupce zadavatele pověřený výkonem zadavatelských činností: CSSC a.s., IČ: 276 18 498, Příčná 726,
252 19 Rudná, kontaktní adresa: Kongresové centrum Praha, 5. května 65, 140 21 Praha 4**

Příloha – Kopie žádosti o dodatečné informace č. 4 (2 po sobě následující e-maily)

Dobrý den pane Podhorský,

mám dotaz na zadání VaVA Hraběnka - Jilemnice.

Ve výkazu výměr chybí:

a/napájecí kabel AYKY 3x240+120 2x po 860 m tj. 1720 m (z ER 2 do HR)hl. přívod měřený

b/ kabel cyky 2x4 -860m

Chci se zeptat jaký k tomu zaujmout postoj.

Dobrý den,

Ještě dodatek k prvnímu dotazu. Potřebovali bychom pro správné nacenění znát přesnější specifikaci výstupů z rozvaděčů. Alespoň maximální požadované příkony. Nejedná se nám o specifikaci výrobce, pouze potřebujeme znát tyto informace.

Děkuji

Veřejná zakázka

„Všesportovní a volnočasový areál Hraběnka“

**Veřejný zadavatel: Město Jilemnice, IČ: 00275808, Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice,
Zástupce zadavatele pověřený výkonem zadavatelských činností: CSSC a.s., IČ: 276 18 498, Příčná 726,
252 19 Rudná, kontaktní adresa: Kongresové centrum Praha, 5. května 65, 140 21 Praha 4**

Příloha – Kopie žádosti o dodatečné informace č. 5 (e-mail)

Žádost o dodatečnou informaci k VZ "Všesportovní a volnočasový areál Hraběnka", evidenční číslo zakázky: 517808, zadavatel: Město Jilemnice.

Dotazy :

- 1) Venkovního osvětlení – pro možný a správný návrh svítidel (odlišné charakteristiky optiky) jsou nutné „Světelně technické výpočty“, které by měli být součástí PD elektro.
Požadujeme předložit : Světelně technické výpočty.
- 2) Elektro – v PD součásti ZD nejsou podmínky připojení ČEZ.
Požadujeme doložit „Smlouvu o zřízení nového odběrného místa“

Předem děkujeme za Vaše brzké vyjádření k dotazům
a přejeeme hezký den,